

Rakennusvalvonta seuraavissa kunnissa:

**KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA  
ORIVESI PIRKKALA TAMPERE  
VESILAHTI YLÖJÄRVI**

**IV - TYÖN  
TARKASTUSASIAKIRJA**

RAKENNUS- PAIKKA	Kiinteistötunnus	Lupatunnus	
	Osoite		
RAKENNUTTAJA	Nimi	Puh.	
IV - TYÖNJOHTAJA	Nimi	Puh.	
<b>TEHTÄVÄ</b>	Vastuuhenkilö <sup>1)</sup>	Päivämäärä	Allekirjoitus
	<sup>1)</sup> Kun vastuuhenkilönä on iv- työjohtaja, riittää kirjaukseksi pelkkä päiväys ja allekirjoitus		
Rakentamislupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu			
<b>Aloituskokous</b> on toimitettu			
LVI-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu			
Kanaviston asennustarkastus on suoritettu			
Tiiveyskoe suoritettu (mikäli käytetyt kanavaosat eivät ole tyyppihyväksytyjä). Pöytäkirja			
Lämmön- / paloeristeet tarkastettu			
Kanaviston puhdistettavuus / puhtaus on tarkastettu			
Koneellisen ilmanvaihdon tulo-/poistoilmaventtiilit tarkastettu			
Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu			
Ilmamäärien mittaus ja säätö suoritettu. Pöytäkirja			
IV-järjestelmän ominaissähkönkulutus (SFP) on mitattu. Pöytäkirja			
Rakennustuotteiden kelpoisuus on tarkastettu			
IV-järjestelmän tiedot päivitetty energiaselvitykseen			
Toimintakokeet on pidetty ja hyväksyty			
<b>LVI-loppukatselmus</b> voidaan toimittaa			

**IV-työnjohtaja skannaa tämän täytetyn tarkastusasiakirjan Lupapisteeseen ennen loppukatselmuksen tilaamista.**